

E N E R G I E

a) CENTRALE ET RESEAUX

(Mois de Mars 1948)

MOIS DE MARS 1948	Ferry-ville	La Goulette	Radès	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée (kw.).....	305	24.800	400	430	170	3.250	4.502	425	230
Pointe mensuelle (kw.).....	200	20.850		275	152	1.480	1.890	182	130
Production mensuelle aux bornes des génératrices (kwh.)	17.460	9.139.614		80.189	33.608	469.831	732.400	36.407	34.820
Consommation { mensuelle tonnes.....		2.882,950							
charbon { spécifique grammes.....		316							
Consommation { mensuelle tonnes.....		3.317,500							
lignite { spécifique grammes.....		370							
Consommation { mensuelle tonnes.....	2,843	0,736		32,572	13,682	133,241	228,486	15,822	11,262
Gas-oil et Diesel-oil { spécifique grammes.....				406	407	283	312	434	323
Consommation { mensuelle tonnes.....	3,204	1.983,913							
fuel-oil { spécifique grammes.....		217							
Energie reçue de La Goulette C.T.T. (kwh.).....	47.134								

b) DISTRIBUTION (MARS 1948)	TUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH.....	2.569.000	212.100
Energie émise sur le réseau.....KWH.....	2.260.000	205.870
Pointe mensuelle.....KW	6.800	600