ÉNERGIE

a) **CENTRALES ET RESEAUX**

MOIS D'AOUT 1948	Ferry-ville	La Goulette	Radès	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée (kw.)	305	37.800	400	430	170	3.250	4.502	265	230
Pointe mensuelle (kw.)	150			300	60	1.520	1.610	180	128
Production mensuelle aux bornes des génératrices (kwh.)	1.939	9.136.766		116.072	6.957	490.085	648.750	46.520	36.910
Consommation charbon mensuelle tonnes	»	3.016.620							
Consommation charbon spécifique grammes	»	332							
Consommation lignite mensuelle tonnes	»	3.075.400							
Consommation lignite spécifique grammes	»	330							
Consommation Gas-oil et Diesel-oil mensuelle tonnes	0.873			38.415	2.847	134.141	211.738	21.399	13.005
Consommation Gas-oil et Diesel-oil spécifique grammes	450	»		330	409	289	326	459	352
Consommation fuel-oil mensuelle tonnes	»	1.935.126							
Consommation fuel-oil spécifique grammes	»	212							
Energie reçue de La Goulette C.T.T. (kwh.)	57.234			10.833	42.467				

b) **DISTRIBUTION** (Août 1948)	TUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH	2.214.300	178.650
Energie émise sur le réseau KWH	1.895.000	177.120
Pointe mensuelle KW	6.000	600