a) **CENTRALES ET RESEAUX**

ÉNERGIE

MOIS D'OCTOBRE 1949			La Goulette	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée (kw.)			37.800	430	170	4.650	6.440	265	450
Pointe mensuelle (kw.)			24.000	235	130	1.950	2.200	205	155
Production mensuelle aux bornes des génératrices (kwh)			9.802.000	44.649	12.523	588.166	714.075	53.890	48.255
Production mensuelle aux bornes des Centrales KWH			9.238.046	39.200	12.060	561.077	687.906	51.678	46.080
Consommation charbon	mensuelle	Tonnes	3.943,600						
	spécifique	Grammes	402						
Consommation lignite	mensuelle	Tonnes	2.052,300						
	spécifique	Grammes	209						
Consommation gas-oil et Diesel-oil	mensuelle	Tonnes		14,030	4,600	168,483	218,327	20,466	15,062
	spécifique	Grammes		314	367	282	306	380	327
Consommation de fuel-oil	mensuelle	Tonnes	1.919.421						
	spécifique	Grammes	197						
Energie reçue de La Goulette C.T.T. (kwh.)				203.952	38.133				

b) **DISTRIBUTION** (Octobre 1949)	TUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH	2.593.200	246.676
Energie emise sur le reseau . . . . . KWH	2.204.220	232.600
Pointe mensuelle . . . . . KW	8.800	680

N. B. — Les consommations spécifiques sont prises par rapport à la production mensuelle aux bornes des génératrices.