

MOIS DE NOVEMBRE 1949

ÉNERGIE

a) CENTRALES ET RESEAUX		La Goulette	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée	KW	37.800	430	100	4.350	6.440	265	450
Pointe mensuelle	KW	26.100	340	60	2.200	2.750	215	153
Production mensuelle aux bornes des génératrices	KWH.....	10.284.200	67.881	2.030	613.749	999.460	53.035	45.305
Production mensuelle aux bornes des Centrales	KWH.....	9.625.904	64.077	1.783	590.345	473.419	50.978	43.185
Consommation de charbon } mensuelle.....	Tonnes.....	2.491,490						
Consommation de lignite	Tonnes.....	1.944,000						
Consommation de fuel-oil } mensuelle.....	Tonnes.....	2.209,000						
Consommation de gas-oil } mensuelle.....	Tonnes.....		20,420	0,764	170,965	287,473	20,114	14,594
de gas-oil } spécifique.....	Grammes ...		300	376	278	287	379	322
Energie reçue de La Goulette CTT.....	KWH.....		187.694	50.687				

b) DISTRIBUTION (Novembre 1949)		TUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts	KWH.....	3.034.800	276.775
Energie émise sur le réseau	KWH.....	2.579.580	255.770
Pointe mensuelle	KW	9.850	700

N. B. — Les consommations spécifiques sont prises par rapport à la production mensuelle aux bornes des génératrices.