

MOIS DE JANVIER 1950

ÉNERGIE

a) CENTRALE ET RESEAUX		La Goulette	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée	KW	37.800	570	155	4.780	6.460	375	390
Pointe mensuelle	KW	26.600	300	60	2.500	3.250	240	165
Production mensuelle aux bornes des génératrices	KWH	11.151.500	55.444	377	927.802	1.365.575	59.373	53.040
Production mensuelle aux bornes des Centrales	KWH	10.466.995	52.681	149	905.914	1.335.175	56.977	50.890
Consommation de charbon	{ mensuelle..... Tonnes	2.273,000	—	—	—	—	—	—
Consommation de lignite	{ mensuelle..... Tonnes	2.884,300	—	—	—	—	—	—
Consommation de fuel-oil	{ mensuelle..... Tonnes	2.698,000	—	—	—	—	—	—
Consommation de gas-oil	{ spécifique..... Grammes	—	17.563	0,160	247.925	380.020	22.537	18.360
Energie reçue de La Goulette CTT	KWH	—	193.075	53.658	—	—	—	—

b) DISTRIBUTION		TUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts	KWH	3.370.200	289.425
Energie émise sur le réseau	KWH	2.864.670	267.500
Pointe mensuelle	KW	10.000	750

N. B. — Les consommations spécifiques sont prises par rapport à la production mensuelle aux bornes des génératrices.