

MOIS DE JUILLET 1953

## ÉLECTRICITÉ

MINES ET ENERGIE

| CENTRALES — PRODUCTEURS                                           | La Goulette | Sousse  | Sfax    | Gabès  | S. E. A. | Gafsa  | Tozeur | Zarzis |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Puissance installée ..... KW ....                                 | 52.800      | 5.600   | 6.460   | 685    | 570      | 390    | 100    | 70     |
| Puissance disponible ..... KW ....                                | 52.800      | 4.600   | 6.460   | 685    | 570      | 390    | 100    | 70     |
| Pointe mensuelle ..... KW ....                                    | 29.000      | 2.300   | 1.950   | 265    | 215      | 162    | 40     | 10     |
| Production mensuelle aux bornes des géné-<br>trices ..... KWH ... | 13.904.000  | 697.975 | 690.110 | 76.965 | 45.666   | 55.760 | 8.020  | 1.058  |
| Production mensuelle aux bornes des Centrales KWH ..              | 12.964.062  | 685.302 | 665.419 | 75.364 | 41.673   | 53.609 | (1)    | (1)    |
| Consommation de charbon } mensuelle ..... Tonnes ...              | 10.000      | —       | —       | —      | —        | —      | —      | —      |
| Consommation de fuel-oil } mensuelle ..... Tonnes ...             | 5.791.019   | —       | —       | 29.849 | 15.938   | —      | —      | —      |
| Consommation de gas-oil } mensuelle ..... Tonnes ....             | —           | 188.564 | 190.901 | 0.080  | —        | 19.760 | 3.600  | 0.980  |
| de gas-oil } spécifique (2) ..... Grammes ..                      | —           | 259     | 277     | 387    | 349      | 354    | 449    | 785    |

(1) L'état actuel du comptage ne permet pas de fournir le décompte de cette énergie.

(2) Les consommations spécifiques sont prises par rapport à la production mensuelle aux bornes des génératrices.

| DISTRIBUTEURS                                         | TUNIS     | BIZERTE | BEJA   | S. E. A. |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|----------|
| Energie reçue de La Goulette à 30.000 volts KWH ..... | —         | 337.756 | 78.700 | 844.280  |
| Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH ..... | 3.581.500 | —       | —      | —        |
| Energie émise sur le réseau ..... KWH .....           | 3.044.275 | 321.256 | —      | —        |
| Pointe mensuelle ..... KW .....                       | 9.350     | 1.020   | —      | —        |